



osazení v místě bez výskytu spodní vody



- AB1215
- hutněné štěrkové lože fr. 8/16 mm, tl.200mm
- geotextílie 300 g/m²
- rostlý terén

osazení v místě s výskytem spodní vody



- AB1215
- obetonování usazené nádoby betonem B7,5 do výšky min. 0,4m
- podkladní beton B7,5 tl.100mm
- hutněné štěrkové lože fr. 8/16 mm, tl.200mm
- geotextílie 300 g/m²
- rostlý terén

NÁZEV ZAKÁZKY: AB1215	VV1 VÝKRES Č.	ZAKÁZKA Č.	04/2021 DATUM.	 ABPLAST s.r.o. sídlo: č.p. 421, 569 56 Čistá provozovna: Areál radiokomunikací Pohodlí u Litomyšle, 570 01 Litomyšl tel.: +420 464 644 014 abplast@abplast.cz, www.abplast.cz
TYP/MODEL: osazení ve volném terénu	1:30 MĚŘÍTKO.	Čech KRESLIL.	DUCO KONTROLOVAL.	